

- 協議完了時
 変更時
 工事完了時

建築物の名称 (仮称)神保町Wプロジェクト

建物用途 事務所, 飲食店	敷地面積 99.63 m ²
建築物の所在地 千代田区 神田神保町1丁目16番1,16番8	建築面積 60.82 m ²
	延床面積 356.96 m ² : 計算対象 356.96 m ²
竣工日 2024年3月15日	階数 地上 7階 地下 0階
	構造 RC造

省CO2効果

削減率 16 %	省エネルギー基準 基準一次エネルギー消費量 505.4 [GJ/年] 設計一次エネルギー消費量 424.5 [GJ/年] BEI(設計値/基準値) 0.84 CO2排出量 基準値 24.8 [t-CO ₂ ・年] 設計値 20.8 [t-CO ₂ ・年] 削減量 3 [t-CO ₂ ・年] 削減率 16 %

省CO2設備手法

- 高効率分散熱源
- 高効率中央熱源
- 高効率空調機(中央熱源)
- 変流量制御(中央熱源)
- 大温度差送水(中央熱源)
- 変風量制御(中央熱源)
- 外気導入量制御
- 外気冷房
- 自然換気(自動制御)
- 全熱交換器
- 高効率電動機
- 送風量制御
- LED照明 (範囲:全館)
- 人感センサ
- 明るさセンサ
- スケジュール制御
- 初期照度補正
- 高効率給湯機
- 自動給湯栓
- 小流量シャワー
- BEMS
- その他

省CO2建築手法

- Low-E複層ガラス
- 複層ガラス
- 庇・ルーバー・バルコニー
- 外壁高断熱化

面的エネルギー活用

- 地域冷暖房(DHC)の導入
- 地域冷暖房(DHC)の受入
- 熱融通
- 電力融通
- AEMS
- その他

浸水対策

- ハザードマップエリア内
- 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置
- 出入口等における止水板の設置
- その他

創エネ手法

- コージェネ
- 太陽光発電
- その他

未利用・再生可能エネルギー活用

- 下水熱
- 河川水熱
- 地下鉄排熱
- 地中熱
- 太陽熱利用
- その他

環境負荷低減の取り組み

- 緑の量・質の確保、生態系への配慮
- 被覆対策
- 水循環